

Учетный номер

ПМ № 74240041000110538081



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области

ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 05/33/2-1449-2024 от 27.05.2024г.

г. Челябинск, ул. Красного Урала, д. 16
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области, Обориной Светланой Валерьевной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

1. при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска», ИНН 7448026565, ОГРН
1027402544872; г. Челябинск, ул. Красного Урала, д. 16

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований: п.п. 2.5.3, 2.6.5 раздела
II; п.п. 3.4.4, 3.4.13 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»:

1) девять кабинетов начальных классов №№ 38 - 46 (1-4 кл.) размещены на четвертом
этаже здания школы, что является нарушением п. 3.4.4 раздела III СП 2.4.3648-20;

2) обнаружены дефекты и повреждения, следы протечек на стене и потолке в холле 4-
го этажа, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и
дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

3) не оборудованы горячим водоснабжением раковины для мытья рук в туалетах на
четвертом этаже для начальных классов (1-4 кл.), в туалетах на третьем и втором
этажах здания; отсутствует раковина с подводкой холодной и горячей воды в
кабинете биологии № 17 (п.п. 2.6.5 раздела II, п. 3.4.13 раздела III СП 2.4.3648-20).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об
особенностях организации и осуществления государственного контроля

Вс. № 7 от 27 05 2024



(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить размещение классов начальной школы (1-4 класс) не выше третьего этажа здания.
2. Оборудовать:
 - горячим водоснабжением раковины для мытья рук в туалетах на четвертом, третьем и втором этажах здания учреждения;
 - раковину с подводкой холодной и горячей воды в кабинете биологии № 17.
3. Устранить дефекты и повреждения, следы протечек на стене и потолке в холле 4-го этажа здания учреждения.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска» г. Челябинск, ул. Красного Урала, д. 16

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 73

тел./факс _____

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «27» мая 2026 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене



Оборина С.В.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 27 » мая 2024г.

директор МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»



(подпись)

Хайдуков Сергей Борисович

(инициалы и фамилия)